



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в

Сысертском районе

(Южный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

8 Марта ул., д. 177 - а, г. Екатеринбург, 620130

тел.: 8 (343) 210-36-65, факс: 8(343) 210-91-52

e-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru [http://](http://www.66.rospotrebnadzor.ru)

www.66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428 ИНН

6670074344 КПП 667001001

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

"ДЕТСКИЙ САД № 49

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"

623384, Свердловская обл., г. Полевской, Розы

Люксембург ул., стр.105



Профилактическое мероприятие № 66250041000117093770 от 31.01.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19.02.2025

№ 11/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 10.02.2025 по 19.02.2025г
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД №
49 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"**

юридический адрес 623384, Свердловская обл., г. Полевской, Розы Люксембург ул., стр.105

дата регистрации 08.10.2002

ИНН/ОГРН 6626011088 / 1026601606910

Детский сад №49 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Розы Люксембург ул., 105)

рассмотрении представленных Акта обязательного профилактического визита №66-15-
документов: 12/25- -2025 от 19.02.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации"»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
Детский сад № 49 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Розы Люксембург ул., 105)					
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к мебели в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита в старшей группе № 7,	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к мебели в учреждении, а именно: покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и	11.08. 2025

	подготовительной группе № 10, группе № 8, группе раннего возраста № 1 (скамейки), средней группе установлена мягкая мебель с дефектами покрытия, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.		повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	
2.	Нарушаются требования санитарного законодательства к хранению уборочного инвентаря, а именно: на момент проведения профилактического визита, в подготовительной группе № 11, в младшей группе № 3, в подготовительной группе № 9, в группе № 4, в старшей группе № 7, в средней группе № 6, в группе раннего возраста № 1 хранение уборочного инвентаря осуществляется в доступном для детей месте (в туалетном помещении вне шкафа), что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, согласно которому для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.	2.4.12	Соблюдать требования санитарного законодательства к хранению уборочного инвентаря, а именно: хранение уборочного инвентаря осуществлять в недоступном для детей месте.	11.08.2025
3.	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: на момент проведения профилактического визита, в лестничном пролете между 1 и 2 этажами имеются следы протечки на потолке, в подготовительной группе № 9 в раздевальном помещении дефекты в виде отслоения краски с поверхности стен, в группе № 4 дефекты плиточного покрытия стен (отсутствие плитки), в старшей группе № 7 в туалете отслоение побелки с поверхности потолка, следы протечки на потолке, в средней группе № 6 в туалете дефекты внутренней отделки потолка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной	2.5.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты внутренней отделки стен и потолка в следующих помещениях-лестничных пролетах между 1 и 2 этажами, подготовительная группа № 9, группа № 4, старшая группа № 7, средняя группа № 6.	11.08.2025

	влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.				
4.	Нарушаются требования санитарного законодательства к конструкции окон в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита, конструкция не всех окон в помещениях учреждения позволяют проводить их влажную уборку и проветривание помещений в любое время окон (окна ветхие), что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.		2.7.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к конструкции окон, а именно: провести замену оконных блоков, позволяющих проводить возможность проведения проветривания в любое время года и качественную влажную уборку.	11.08.2025
5.	Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита, в группе раннего возраста (игровая), в группе № 4 (игровая), в группе № 7 (раздевалка, игровая), в группе № 10 (спальня), в средней группе № 6 (спальня), в группе № 8 (раздевалка), в средней группе (игровая) установлены лампы с разным спектром светового излучения, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, согласно которому система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.		2.8.5	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: обеспечить систему общего освещения источниками искусственного освещения с одним спектром светового излучения.	11.08.2025
6.	Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению в помещениях учреждения, а именно: на момент проведения профилактического визита, в младшей группе № 3 (спальня), в группе № 4 (туалет), в старшей группе № 7 (раздевалка, игровая, спальня), в подготовительной группе № 10 (спальня), в группе № 6 (спальня), в группе № 8 (игровая, спальня), в группе раннего возраста № 1 (игровая) установлены неисправные лампы, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, согласно которому все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.		2.8.9	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии.	11.08.2025
7.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: туалеты подготовительной группы № 9, старшей группы № 7, подготовительной группы № 10, старшей группе № 8 не предусмотрены отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СанПиН 2.4.3648-20, согласно которому в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной		3.1.7	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудовать отдельно для мальчиков и девочек.	11.08.2025

групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.				
--	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе **в срок до 11.08.2025г.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД № 49 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА", заведующего МБДОУ ПМО СО «Детский сад № 49» - Нижинову Татьяну Станиславовну

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

Жерекова Надежда Александровна

Предписание получил:

Заведующая Нижинова Т.С. 19.02.2025

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623384, Свердловская обл., г. Полевской, Розы Люксембург ул., стр.105

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 11/2025-231 от 19.02.2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643072

Владелец Нижникова Татьяна Станиславовна

Действителен с 12.03.2025 по 12.03.2026